



МОЗ УКРАЇНИ
ДЗ „БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ „
Міністерство охорони здоров'я України

М.Бориспіль, вул.Чехова, 2а

тел. 6-13-14

ПРОТОКОЛ № 526 від 22.11.2010р.
санітарно-дозиметричних замірів

1. Назва об'єкту, адреса с.Щасливе вул.Лесі Українки,14
ТОВ „Сіті Стейт”
2. Цех (відділення) _____
здача багатоквартирного житлового будинку із вбудованими офісними приміщеннями в експлуатацію.
3. Заміри були проведені: з метою визначення потужності експозиційної дози (ПЕД) зовнішнього гамма випромінювання на території ділянки
4. Тип приладу: радіометр „Прип'ять”РКС 20.03/1 зав.№ 0211130 дата повірки 1.07.2010р.

№ п/п	Місце замірів	Кількість замірів	ПЕД, мкР/год ⁻¹	
			0,1 м	1,0 м
1	2	3	4	5
Точка 1	територія біля будинку	10	-	0,014-0,016
Точка 2	сходи та площадки 1 під'їзду	5	-	0,014-0,018
Точка 3	офісні приміщення 1 етаж 1 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 4	Квартири 1 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 5	сходи та площадки 2 під'їзду	5	-	0,014-0,016
Точка 6	офісні приміщення 1 етаж 2 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 7	Квартири 2 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 8	сходи та площадки 2 під'їзду	5	-	0,014-0,018
Точка 9	офісні приміщення 1 етаж 2 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 10	Квартири 2 під'їзду	74	-	0,014-0,016
Точка 11	сходи та площадки 3 під'їзду	5	-	0,016-0,016
Точка 12	офісні приміщення 1 етаж 3 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 13	Квартири 3 під'їзду	74	-	0,014-0,016
Точка 14	сходи та площадки 4 під'їзду	5	-	0,014-0,018
Точка 15	офісні приміщення 1 етаж 4 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 16	Квартири 4 під'їзду	74	-	0,014-0,016
Точка 17	сходи та площадки 5 під'їзду	5	-	0,016-0,018
Точка 18	офісні приміщення 1 етаж 5 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 19	Квартири 5 під'їзду	74	-	0,014-0,016
Точка 20	сходи та площадки 6 під'їзду	5	-	0,014-0,018
Точка 21	офісні приміщення 1 етаж 6 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 22	Квартири 6 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 23	сходи та площадки 7 під'їзду	5	-	0,016-0,018
Точка 24	офісні приміщення 1 етаж 7 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 25	Квартири 7 під'їзду	74	-	0,012-0,014

Точка 26	сходи та площадки 8 під'їзду	5	-	0,016-0,018
Точка 27	офісні приміщення 1 етаж 8 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 28	Квартири 8 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 29	сходи та площадки 9 під'їзду	5	-	0,014-0,016
Точка 30	офісні приміщення 1 етаж 9 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 31	Квартири 9 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 32	сходи та площадки 10 під'їзду	5	-	0,016-0,018
Точка 33	офісні приміщення 1 етаж 10 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 34	Квартири 10 під'їзду	74	-	0,012-0,014
Точка 35	сходи та площадки 11 під'їзду	5	-	0,014-0,016
Точка 36	офісні приміщення 1 етаж 11 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 37	Квартири 11 під'їзду	74	-	0,014-0,016
Точка 38	сходи та площадки 12 під'їзду	5	-	0,016-0,018
Точка 39	офісні приміщення 1 етаж 12 під'їзду	7	-	0,012-0,014
Точка 40	Квартири 12 під'їзду	75	-	0,012-0,014

ЗАКЛЮЧЕННЯ Рівень зовнішнього гама- випромінювання не перевищує вимог ДБН-97 і середніх значень даного району.

Технік-дозиметрист



Санітарний лікар

Н.М. Білик

Н.М. Білик

Л.Ф. Марченко

Л.Ф. Марченко